

Goleniów, 05.08.2015r.

PS-N.HK-600-36/15
dot. Wodociągu Osina

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Osinie
Osina 52
72-221 Osina

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.), art.104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.), § 2 ust. 2, § 14 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po przeanalizowaniu wyników badania wody z wodociągu **Osina** (nr sprawozdania Sp/BM/PW/3288/15 z dnia 05.08.2015r.) oraz rozważenia stopnia zagrożenia dla zdrowia:

1. Stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody z wyżej wymienionego wodociągu, albowiem stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w liczbie 4 jtk/100 ml, przy czym ustala, że liczba bakterii grupy coli w 100 ml nie może przekraczać 8 jtk/100 ml – **do dnia 19.08.2015r.**, oraz zobowiązuje Spółdzielnię Mieszkaniową w Osinie, Osina 52, 72-221 Osina, by najpóźniej **od dnia 20.08.2015r.** dostarczało z wodociągu Osina wodę odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
2. Zobowiązuje Spółdzielnię Mieszkaniową w Osinie, Osina 52, 72-221 Osina do:
 - a. skutecznego poinformowania odbiorców wody z ww. wodociągu o:
 - i. możliwości spożywania wody po przegotowaniu,
 - ii. planowanych przez przedsiębiorstwo przedsięwzięciach naprawczych, terminie ich realizacji oraz przyczynach tychże działań,
 - b. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody z ww. wodociągu,
 - c. ustalenia i poinformowania tut. Inspektora o przyczynach niewłaściwej jakości wody w ww. wodociągu.

Decyzji w zakresie punktu 2 lit a., lit b. nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Termin wykonania pkt.2 lit. c ustala się do dnia 20.08.2015r.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej w dniu 03.08.2015r. z wodociągu Osina (miejsce pobrania – sieć wodociągowa, Osina, Zespół Szkół Publicznych kran w pomieszczeniu kuchennym, gm. Osina) nr próbki BM/PW/3442/15, wykazała obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w liczbie 4 jtk/100 ml. W związku z tym woda z w/w wodociągu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w myśl którego najwyższa dopuszczalna wartość liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk/100 ml.

Nadto zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia.

Wykorzystanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli do picia lub do przygotowywania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń, możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Osina do 19.08.2015r., przy czym ustalono, że liczba bakterii grupy coli w 100 ml nie może przekraczać 8 jtk/100ml.

W związku z tym należało nałożyć na Spółdzielnię Mieszkaniową w Osinie, Osina 52, 72-221 Osina, obowiązek dostarczenia najpóźniej od dnia 20.08.2015r. wody odpowiadającej wymaganiom zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Stwierdzone naruszenie wymagań sanitarnych i zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody z ww. ujęcia powoduje, że podjęcie decyzji jest uzasadnione i konieczne.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności wydanej decyzji.

Na mocy art.10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego odstąpiono od uniemożliwienia stronie wypowiedzenia się do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Otrzymują:

1. Zobowiązany,
2. a/a.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie
[Signature]
dr n. med. Beżena Ewa Marcinkowska

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną),
2. Wójt Gminy Osina (drogą elektroniczną).

Goleniów, 05.08.2015r.

PS-N.HK-600-36/15
dot. Wodociągu Osina

**Spółdzielnia Mieszkaniowa w Osinie
Osina 52
72-221 Osina**

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 03.08.2015r. pobrano próbkę wody do badania z wodociągu Osina, zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Osinie, Osina 52, 72-221 Osina i po rozpatrzeniu sprawozdania z badania próbki wody (sprawozdanie Sp/BM/PW/3288/15 z dnia 05.08.2015r.) wykonanego przez Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, udokumentowanego sporządzonym protokołem pobrania próbki nr 128/HK/15, wszczął z urzędu na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu Osina (miejsce pobrania – sieć wodociągowa, Osina, Zespół Szkół Publicznych kran w pomieszczeniu kuchennym, gm Osina).

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od zasady określonej w § 1 ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Nadto zawiadamia się, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny doręczenia (art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie

dr n. med. Bożena Ewa Marcinkowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a.



AB 515

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE**

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 9/7
DZIAŁ LABORATORYJNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
tel. 91 462 40 60
e-mail: laboratorium@wsse.szczecin.pl
www.wsse.szczecin.pl

poz. rej.
Skierowano do
podpis

LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Sprawozdanie z badań Nr Sp/BM/PW/3288/15

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO:	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Goleniowie		
NR UMOWY/ ZLECENIA *1):	2/2015		
PRÓBKA POBRANA PRZEZ:	Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna w Goleniowie, A. Krawczyk		
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBK:	128/ HK/15		
MIEJSCE POBRANIA PRÓBK:	Wodociąg Osina – sieć, Zespół Szkół Publicznych- kran w pomieszczeniu kuchni.		
METODYKA POBRANIA PRÓBK:	Zgodnie z protokołem pobrania próbki nr 128/ HK/15		
RODZAJ PRÓBK/NUMER PRÓBK/WIELKOŚĆ PRÓBK:	próbka wody do spozycia	BM/PW/3442/15	500 ml
STAN PRÓBK:	bez zastrzeżeń		
DATA I GODZINA POBRANIA/ PRZYJĘCIA PRÓBK:	03.08.15 r. godz. 8:30 / 03.08.15 r. godz. 16:50		
DATA ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA:	03.08.15 r. / 05.08.15 r.		

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

LP.	BADANY WYRÓZNIK MIKROBIOLOGICZNY	METODA BADAWCZA	NUMER PRÓBK		WYMAGANIA ²⁾
			BM/PW/3442/15	WYNIK BADANIA ± NIEPEWNOŚĆ ¹⁾	
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72 h inkubacji w temp. 22±2°C (jtk /1 ml) – A	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu wgłębnego		W trakcie badania	Bez nieprawidłowych zmian
2.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) – N	PN-EN ISO 9308-1:2014 Metoda filtracji membranowej	4	[1;13] jtk/100 ml	0
3.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) – N	PN-EN ISO 9308-1:2014 Metoda filtracji membranowej	0		0
4.	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody (jtk /100 ml) –A	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	0		0

jtk jednostki tworzące kolonie

NPI. najbardziej prawdopodobna liczba

¹⁾ wartość niepewności: podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wyników lub na życzenie klienta; stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2; nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem próbki.

²⁾ podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UWAGI: (jeśli dotyczy)

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych sprawozdanie nie może być powielane inaczey jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Badań Mikrobiologicznych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone literą A – są akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanie nr 18 z dnia 26 sierpnia 2014 r.; oznaczone literą N – nieakredytowane

Data sporządzenia sprawozdania: 05.08.15 r.

Autoryzował:

05.08.2015
mgr Anna Dudzis
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
ul. Spedytorska 9/7
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

05.08.2015
mgr Anna Dudzis
KIEROWNIK
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
ul. Spedytorska 9/7
Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

koniec sprawozdania

Data i podpis

Zgodność z oryginałem stwierdzam

Goleniów, dnia 05.08.15 r.